

ANEXO II

Tablas Valores de referencia de la fórmula

Tabla 1. F_c : Factor de corrección climática

Zona climática ¹	F_c
A (T. amb. de diseño ≤ 32 °C)	1,05
B (T. amb. de diseño ≤ 38 °C)	1,10
C (T. amb. de diseño ≤ 43 °C)	1,15

Tabla 2. Factor de demanda (F_d)

Tipo de aplicación ²	F_d
Proceso continuo	1,00
Refrigeración AT	0,70
Refrigeración MT	0,75
Refrigeración BT	0,85

¹ Conforme al Apéndice 1 de mapa de zonas climáticas, IF-06 del Real Decreto 552/2019.

² A los efectos de los rangos de temperatura:

Tipo de aplicación	Temperatura local (sistemas directos) o fluido secundario (sistemas indirectos)
Refrigeración AT	$0^{\circ}\text{C} \leq T < 10^{\circ}\text{C}$
Refrigeración MT	$-20^{\circ}\text{C} \leq T < 0^{\circ}\text{C}$
Refrigeración BT	$-40^{\circ}\text{C} \leq T < -20^{\circ}\text{C}$