

ANEXO II

Tablas Valores de referencia de la fórmula

Tabla 1. Rendimiento energético estacional referencia ($SEPR_{ref}$).

Tipo de instalación	PCA del Refrigerante	$SEPR_{ref}$
Nueva	≥ 150	$A \cdot T + B$
	< 150	$(A \cdot T + B) \cdot 0.9$
Existente	≥ 150	$(A \cdot T + B) / 1.25$
	< 150	$(A \cdot T + B) \cdot 0.9 / 1.25$

Donde_

A, B Coeficientes de cálculo para el $SEPR_{ref}$, según Tabla 1.1

T Temperatura del fluido secundario enfriado a la salida

Tabla 1.1. Coeficientes de cálculo A y B

Temperatura fluido secundario		P_{frig}	Coeficientes cálculo $SEPR_{ref}$			
			Condensación por aire		Condensación por agua	
			A	B	A	B
AT	$0 \leq T < 7^{\circ}\text{C}$	$\leq 400 \text{ kW}$	0.161	3.871	0.247	5.269
		$> 400 \text{ kW}$ $\leq 1500 \text{ kW}$	0.152	4.436	0.242	6.306
		$> 1500 \text{ kW}$	0.152	4.436	0.257	6.700
MT	$-8^{\circ}\text{C} \leq T < 0^{\circ}\text{C}$	$\leq 300 \text{ kW}$	0.161	3.871	0.247	5.269
		$> 300 \text{ kW}$	0.152	4.436	0.242	6.306
	$-20^{\circ}\text{C} \leq T < -8^{\circ}\text{C}$	$\leq 300 \text{ kW}$	0.048	2.937	0.062	3.742
		$> 300 \text{ kW}$	0.065	3.653	0.090	4.954
BT	$-40^{\circ}\text{C} \leq T < -20^{\circ}\text{C}$	$\leq 200 \text{ kW}$	0.048	2.937	0.062	3.742
		$> 200 \text{ kW}$	0.065	3.653	0.090	4.954

Tabla 2. Factor de demanda (F_d)

Tipo de aplicación ¹	F_d
Proceso continuo	1,00
Refrigeración AT	0,70
Refrigeración MT	0,75
Refrigeración BT	0,85

Tabla 3. Factor de corrección climática (F_c)

Zona climática ²	F_c
A (t. amb. de diseño ≤ 32 °C)	1,05
B (t. amb. de diseño ≤ 38 °C)	1,10
C (t. amb. de diseño ≤ 43 °C)	1,15

¹ A los efectos de los rangos de temperatura Tipo de aplicación	Temperatura del fluido secundario
Refrigeración AT	$0^{\circ}\text{C} \leq T < 10^{\circ}\text{C}$
Refrigeración MT	$-20^{\circ}\text{C} \leq T < 0^{\circ}\text{C}$
Refrigeración BT	$-40^{\circ}\text{C} \leq T < -20^{\circ}\text{C}$

² Conforme al Apéndice 1 de mapa de zonas climáticas, IF-06 del Real Decreto 552/2019.